

Batch EUDKVE-00742014
 Sagsnavn Gudbjerg Vandværk Ledningsnet
 Sagsnummer/lokalitetsnr
 Udtagningsdato 11/27/18 9:50
 Modtaget på laboratoriet 11/27/18
 Rapport (seneste rapportrevision) 30-11-2018/AR-18-CA-00742014-01
 Prøvenummer 80628041
 Prøve mærke Vaskerum
 DGUnr

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	1	Colilert Quanti Tray
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	1	Colilert Quanti Tray
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml	1	ISO 6222:1999
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml	1	ISO 6222:1999
Nitrit	0,013	mg/l	0,001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Jern (Fe)	< 0,01	mg/l	0,01	SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur	9,9	°C		DS/EN ISO 19458
pH	7,4	pH		DS/EN ISO 10523
Ledningsevne	59	mS/m	0,1	DS/EN 27888
Iltindhold	6,8	mg/l	0,1	DS/EN ISO 5814
Prøvens farve	Farveløs			
Prøvens klarhed	Klar			
Prøvens lugt	Ingen			
Prøvens smag	Normal			